












LEYENDA SANEAMIENTO	NOTA: LA RED GENERAL DE ALCAANTARILLADO DE LA CALLE DISCURRE EN SU ITINERARIO BAJO CALZADA
 POZO DE REGISTRO	
 ESTACIÓN DE BOMBEO	
 CÁMARA DE DESCARGA	
 ESTACIÓN DEPURADORA	
 TUBERÍA ADIS PRE 6 A.M.	
	PERFICIENTES DE TUBERÍAS DE EVACUACIÓN AGUAS FIECLES: PERFICIENTE MINIMA EXTERIORAL = 0.2%
	PERFICIENTE MINIMA OCASIONAL = 1%
	PERFICIENTE MINIMA CALLE = 2%

 VENTOSA
 DESAGÜE
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE 90 MILÍMETROS DE DIÁMETRO
 BRIDA CIEGA
 ZONA DE ACTUACIÓN

ESTADO ACTUAL	OCTUBRE 2012	UNIDAD DE URBANISMO	
ZONA DE ACTUACIÓN	PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TRAMO DEL CAMINO ES PLA DE SON LLARG- PUERTO DE ANDRATX		
ESCALA 1/500	TÉCNICO MUNICIPAL		