

PROYECTO DE MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO



Ajuntament d'Andratx
Illes Balears

MEDICIONES

Ud DESCRIPCION

ALT. ANC. LONG. PARCIAL

1 INSTALACIÓN ALUMBRADO PUBLICO

1.1	ud	Desconexión y retirada de punto de luz en báculo o fachada, incluida mano de obra y transporte de materiales retirados al lugar indicado por a dirección de obra				927
		PORT D'ANDRATX				
		sector Ingeniero Gabriel Roca				51
		sector Isaac Peral I				34
		sector s'almudaina				97
		sector Isaac Peral II				51
		sector crta. Port d'Andratx I				171
		sector crta. Port d'Andratx II				185
		sector llevant				76
		SANT ELM				
		sector Malea				55
		sector Cala es Conills				26
		setor Xaloc				34
		CAMP DE MAR				
		sector Menhir				23
		sector Dolmen				28
		sector camí des Salinar				58
		sector Avda. De sa Platja				38
1.2	ud	luminaria modelo NEOVILLA ALU 20 LEDS(38W) 530 Ma 4000°K con protector de sobretensiones 10kv-10kA o similar de leds formada por fundición de aluminio. Reflector de aluminio de alta pureza, anodizado. Bandeja portaequipos de material termoplástico, con soporte integrado del portalámparas. Interruptor de desconexión en apertura. Completamente montada sobre columna existente, incluso pequeño material eléctrico de conexión, probada y en funcionamiento				262
		PORT D'ANDRATX				
		sector Ingeniero Gabriel Roca				
		sector Isaac Peral I				
		sector s'almudaina				38
		sector Isaac Peral II				
		sector crta. Port d'Andratx I				
		sector crta. Port d'Andratx II				
		sector llevant				60
		SANT ELM				

sector Malea	
sector Cala es Conills	4
setor Xaloc	13
CAMP DE MAR	
sector Menhir	23
sector Dolmen	28
sector cami des Salinar	58
sector Avda. De sa Platja	38

- 1.3 ud luminaria modelo NEOVILLA ALU 20 LEDS(38W) 530 Ma 4000°K con protector de sobretensiones 10kv-10kA o similar de leds formada por fundicion de alumnio. Reflector de aluminio de alta pureza, anodizado. Bandeja portaequipos de material termoplástico, con soporte integrado del portalámparas. Interruptor de desconexión en apertura. Completamente montada con brazo de sujeccion montaje incluido, incluso pequeño material electrico de conexión, probada y en funcionamiento
- 145

PORT D'ANDRATX	
sector Ingeniero Gabriel Roca	25
sector Isaac Peral I	34
sector s'almudaina	
sector Isaac Peral II	51
sector crta. Port d'Andratx I	
sector crta. Port d'Andratx II	
sector llevant	16
SANT ELM	
sector Malea	19
sector Cala es Conills	
setor Xaloc	
CAMP DE MAR	
sector Menhir	
sector Dolmen	
sector cami des Salinar	
sector Avda. De sa Platja	

- 1.4 ud luminaria modelo NAT S INSTANIUM 40 LEDS(84W) 730 Ma o similar formada por carcasa inferior y tapa superior en aleación lde aluminio inyectada . Reflector de aluminio de alta pureza, anodizado. Bandeja portaequipos de material termoplástico, con soporte integrado del portalámparas. Interruptor de desconexión en apertura. Incluido brazo de sujeción y montaje a fachada.
- 164

PORT D'ANDRATX	
sector Ingeniero Gabriel Roca	26
sector Isaac Peral I	
sector s'almudaina	59
sector Isaac Peral II	
sector crta. Port d'Andratx I	

	sector crta. Port d'Andratx II	
	sector llevant	
	SANT ELM	
	sector Malea	36
	sector Cala es Conills	22
	setor Xaloc	21
	CAMP DE MAR	
	sector Menhir	
	sector Dolmen	
	sector camí des Salinar	
	sector Avda. De sa Platja	
1.5	ud luminaria modelo HYDRA INSTANIUM o similar de 12 leds (20W) 530mA temperatura 300°k formada con protector de sobre tensiones adicional 10kV-10kA por carcasa inferior y tapa superior en aleación fundición de aluminio. Reflector de aluminio de alta pureza, anodizado. Bandeja portaequipos de material termoplástico, con soporte integrado del portalámparas. Completamente montada sobre columna existente, incluso pequeño material eléctrico de conexión, probada y en funcionamiento	356
	PORT D'ANDRATX	
	sector crta. Port d'Andratx I	171
	sector crta. Port d'Andratx II	185
1.6	ud Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, marca Arelsa o similar, modelo Monolit-R, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, conteniendo: 4 salidas con diferenciales instantáneos, regulador estabilizador de 15kv ar, acometida preparada con contador, caja CS-400 de seccionamiento incorporada, reloj astronómico, zocalo, y bancada, conexión y cableado. Incluso p.p. de medios auxiliares.	14,00
	PORT D'ANDRATX	
	sector Ingeniero Gabriel Roca	1
	sector Isaac Peral I	1
	sector s'almudaina	1
	sector Isaac Peral II	1
	sector crta. Port d'Andratx I	1
	sector crta. Port d'Andratx II	1
	sector llevant	1
	SANT ELM	
	sector Malea	1
	sector Cala es Conills	1
	setor Xaloc	1
	CAMP DE MAR	
	sector Menhir	1
	sector Dolmen	1
	sector camí des Salinar	1
	sector Avda. De sa Platja	1

2 Ud LEGALIZACIONES

2.1	Realización de proyecto, incluso legalización de instalaciones, dirección de obra y OCA.	14,00
-----	---	-------

.

3 Ud SEGURIDAD Y SALUD

3.1	Seguridad y salud presupuesto basico	1
-----	--------------------------------------	---