

ARMARIO
DISTRIBUCIÓN
EXISTENTE

L.G.A. 3x16mm² + 2x16mm²
bajo Tubo existente
- Longitud 25,00m



ARQUETA
DE REGISTRO
EXISTENTE

L.G.A. 3x16mm² + 2x16mm²
bajo Tubo Ø160mm -
Longitud 11,00m

ARMARIO
CONTADOR
ELÉCTRICO


CUADRO
ELÉCTRICO
BOMBA

Línea 4x6mm²+6mm² Cu
Bajo bloque de Hormigón
Longitud 25m



BES GEPERUT

LÍNEA SUBTERRÀNIA EN BAIXA TENSIÓ Escala 1:200

P3	FEBRER 2017	AREA ACTIVITATS	 AJUNTAMENT D'ANDRATX
----	-------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOMBEIG PLATJA SANT ELM			
PLANTA CONJUNTO. INST. ELÉCTRICA LÍNEA SUBTERRÀNEA EN BAJA TENSIÓN	Enginyera Dep. Activitats Catalina Monserrat Quetglas	Conforme Tècnic Municipal Alexandre Pujol Enrich	ESCALA 1:200